

Lausunto

11.10.2024

Asia: VN/12842/2024

## **Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista**

### Sisäministeriön asetus palovaroittimista

**Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.**

Asetusluonnos aiheuttaa huolta hälytysäänen kuuluvuuden sekä ikääntyneiden että kuulovammaisten turvallisuuden suhteen. On olennaista, ettei hälytysäänen kuuluvuusvaatimusta poisteta asetuksesta, kuten luonnoksessa ehdotetaan. Ääni on tärkeä turvallisuustekijä, joka koskettaa erityisesti heitä, joilla on heikentynyt kuuloaisti ja varmistaa, että asukkaat kuulevat hälytyksen ajoissa. Asetuksessa tulee siis huomioida ikääntyneiden ja kuulovammaisten tarpeet, jolloin hälytyksen tulee voida tapahtua myös muilla keinoilla, kuten tärstimien ja vilkkuvien valojen avulla. Asetuksen tulee huomioida nämä seikat, jotta kaikkien asukkaiden turvallisuus taataan riittävästi.

Asetuksesta on poistettu vaatimus siitä, että palovaroittimen hälytysäänen tulisi kuulua selvästi kaikkiin asunnon osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Varoitusaänen riittävä kuuluvuus on keskeinen tekijä varoittimen tehokkuudessa erityisesti suurissa tai monitasoisissa asunnoissa, joissa saattaa olla rakenteellisia esteitä äänen leviämiselle. Rakennusten paksut seinät ja useat kerrokset voivat estää ääntä kuulumasta esimerkiksi makuuhuoneisiin, mikä heikentää paloturvallisuutta. Ilman riittävää hälytysääntä asukkaat saattavat jäädä ilman varoitusta ja eivät näin ehdi reagoida ajoissa palovaaratilanteeseen.

Palovaroittimien sääntelyn höllentämisessä tulee huomioida se seikka, että palovaroittimilla erityisesti useamman asunnon taloissa suojellaan paitsi huoneiston asukkaita, myös talon muita asukkaita, kun vaaratilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.